

Účinnost systému EKOREG – BXC

Zárubova 506/4, Praha 12 - Kamýk

Spotřeby v GJ poskytl Pražská teplárenská a.s.

V domě na ulici Zárubova 506/4 byl systém EKOREG – BXC instalován v roce 2016 jde o zateplený dům otopná plocha 3.590m².




Měrná spotřeba tepla před realizací v teplejším roce 2015 byla na hodnotě **0,21GJ/m²**.

Po realizaci systému EKOREG – BXC v chladnějším roce 2016 klesla na hodnotu **0,186GJ/m²**

	2014	2015	2016
Spotřeba v GJ	712,3	749,8	668,9
Denostupně	2855	3040	3370
Topné dny	202	215	222

Vyhodnocení Zárubova 506, Praha 12



Počet denostupňů

